

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА РУСЕ**

## **О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А**

**ОБЕКТ:    ПУП – ПУР И ИПУР НА БУЛ. “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” РУСЕ  
(от бул. “България” до ул. “Ал. Хаджирусет”)**

Настоящият проект се изготвя на основание решение №1390 на Общинския съвет Русе, прието с протокол № 49/15.06.2023 г. и при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и други.

Проектът е с обхват от бул. “България” (о.т. 8896) до новите строителни граници съгласно ОУП на Община Русе (ул. “Ал. Хаджирусет”).


С предложения проект се определя нова улична регулация. С изменението на уличната регулация част от трасетата на електрическите мрежи (средно и ниско напрежение) попадат в уличното платно. Съгласно Наредба № 8 / 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места в тези участъци трасетата следва да се променят, като се съобразят с определените нови тротоарни площи. При определяне трасетата на кабелите са спазени изискванията на Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти.

На приложените чертежи са отразени съществуващите разпределителни мрежи СрН и НН – подземни кабелни и въздушни. Означени са и участъците с променените трасета – от т.А-до т.А1; от т.Б до т.Б1; от т.В до т.В1; от т.Г до т.Г1 и от т.Д до т.Д1.

При настъпване на обстоятелства, налагащи промяна местоположението или устройството на съществуващите електрически линии или съоръжения, то изместването им ще се извършва от и за сметка на възложителите след сключване на договори за изместване със събствениците на ел. съоръженията и одобряването им по реда на ЗУТ.

При изготвяне на проектите за провеждане на уличната регулация, ако се налага промяна на вертикалната планировка, то следва да се предвидят мерки за допълнително укрепване на кабелите, които пресичат уличното платно.

Аналогично за съобщителните мрежи, попадащи в уличното платно, следва да се предвиди изместване по трасе в тротоара, като условията се съгласуват със собствениците на съоръженията. При изготвяне на проектите в работна фаза да се предвиди укрепване на съществуващата телекомуникационна мрежа.

 Секция: <b>ЕАСТ</b> Част на проекта: по удостоверение за ППП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 04448 ИНЖЕНЕРИ ГЕОРГИЕВА БУКЕВА Проектант: Подпис: (инж. Р. Букева) ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
---	--